

5. Bescheinigungen

5.1 Primärenergiefaktor

Bescheinigung

über die energetische Bewertung der Fernwärme nach FW 309-1:2023-01
in Verbindung mit FW 309-7:2024-03

für das
Wärmenetz „An den Hofgärten“, Düren,
betrieben durch die
Stadtwerke Düren GmbH,

auf der Grundlage von Bilanzdaten vom 01.04.2024 – 31.03.2025

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023-01 **0,55** (§ 22 Absatz 2 GEG)

Emissionsfaktor FW 309-1:2023-01 **0 g/kWh** (Anlage 9 GEG)

Diese Bescheinigung ist gültig in Verbindung mit meinem Gutachten vom 28.08.2025, soweit
keine Verschlechterung eingetreten ist, bis zum: **27.08.2028**.



Monschau, den 28.08.2025
Ort, Datum

Dipl.- Ing. Wolfgang Plum
Name des Ausstellers
fp-Gutachter-Nr.: FW 609- 161